



Łowicz, 30 stycznia 2025 roku

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Łowiczu**
WL.ZUZ.4210.1151.2024.JS

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację, że na wniosek, który wpłynął do tutejszego organu w dniu 16 grudnia 2024 roku, skierowany przez Wójta Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Rybickiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych:

- Suchego zbiornika retencyjno - chłonna - odparowującego nr 1 o powierzchni w górnej krawędzi 317 m², w dnie 200 m² i pojemności maksymalnej 388 m³, położonego po wschodniej drogi gminnej nr 106314E, na dz. nr ew. 174/17, obręb Borchówka, gmina Nowosolna, powiat łódzki wschodni.
- Suchego zbiornika retencyjno - chłonna - odparowującego nr 2 o powierzchni w górnej krawędzi 134 m², w dnie 60 m² i pojemności maksymalnej 126 m³, położonego po wschodniej drogi gminnej nr 106314E w rejonie skrzyżowania z drogą gminną nr 106315E, na dz. nr ew. 74/3, obręb Borchówka, gmina Nowosolna, powiat łódzki wschodni.

2. Usługę wodną:

- Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106314E do ziemi poprzez projektowany suchy zbiornik retencyjno – chłonna – odparowujący nr 1, według poniższego zestawienia:

$$Q_{\max.s} = 0,110 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.r}} = 6164,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

Odwadniana powierzchnia rzeczywista – 13,0 ha

Odwadniana powierzchnia zredukowana – 1,0257 ha

- Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi gminnej nr 106314E i fragmentu drogi 106315E do ziemi poprzez projektowany suchy zbiornik retencyjno – chłonna – odparowujący nr 2, według poniższego zestawienia:

$$Q_{\max.s} = 0,045 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q_{\text{śr.r}} = 1827,0 \text{ m}^3/\text{r}$$

Odwadniana powierzchnia rzeczywista – 2 ha

Odwadniana powierzchnia zredukowana – 0,3040 ha

DYREKTOR

Kamil Malejka

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź **celem podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 14 dni, z prośbą o niezwłoczne potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej okresu wywieszenia,**
2. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3. aa

Sprawę prowadzi: Joanna Sałacińska

e-mail: joanna.salacinska@wody.gov.pl tel. 46 811 50 60 wew. 31